

1800 кВт



EFP 2250/400

Дизельный генератор 1800 кВт. Панель управления на базе контроллера ComAp IL4 AMF25. Автомат защиты генератора (ABB 3P). Электрический подогреватель ОЖ (питание 220В). Устройство подзарядки АКБ (питание 220В). Промышленный глушитель. Аккумуляторная батарея.

| Основное                                       |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Производитель                                  |                  |
|                                                |                  |
| Тип исполнения                                 | Открытое на раме |
| Основная мощность (Prime power), кВА/кВт (PRP) | 2250 / 1800      |
| Выходное напряжение, В                         | 400/230          |
| Панель управления на базе контроллера          | ComAp IL4-AMF25  |

| Двигатель                  |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Бренд двигателя            | Perkins                   |
| Модель двигателя           | 4016-61TRG3               |
| Тип двигателя              | дизельный, четырехтактный |
| Частота вращения двигателя | 1500                      |
| Охлаждение                 | Жидкостное                |
| Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотная        |

| Генератор                            |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Род тока                             | переменный, 3-фазный |
| Производитель альтернатора           | Leroy Somer          |
| Модель альтернатора                  | LSA52.3 S7           |
| Система возбуждения                  | AREP                 |
| Допустимый ток короткого замыкания   | 300 %, 10 сек        |
| Точность регулирования напряжения, % | 1                    |
| Изоляция                             | Класс Н              |
| Уровень технической защиты           | IP 23                |

| Гарантия и интервалы ТО |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гарантия                | Гарантия: на дизель-генераторные установки, эксплуатирующееся в постоянном режиме, предусматривается гарантия 12 месяцев с момента установки (ввода в эксплуатацию), но не более 18 месяцев с даты поставки, с ограничением наработки 1000 м/ч. в течение гарантийного периода. Оборудование, эксплуатирующееся в резервном режиме и имеющее наработку не более 500 м/ч в год, имеет гарантию 24 месяца с момента продажи. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>*PRP - Основная мощность: определяется как максимальная мощность, которую генераторная установка способна выдавать непрерывно, обеспечивая переменную электрическую нагрузку при работе в течение неограниченного количества часов в год в согласованных рабочих условиях с установленными интервалами и процедурами технического обслуживания. выполняются в соответствии с предписаниями производителя. Допустимая средняя выходная мощность за 24 часа работы не должна превышать 70% от основной мощности. Перегрузочная способность 10% доступна в течение 1 часа в течение 12-часового периода работы.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|